

| | | |
|--------|---|----------------------|
| (企業ロゴ) | 機器仕様表 乾式負荷試験装置 200/400V, 50/60Hz – 75kVA | Doc.No: |
| | | Date 2016-04-27 |
| | | Rev |
| | | Page 1 / 2 |

| 概要 | | | |
|----|---------|---|-------------|
| 1. | 製造業者 | | 辰巳菱機 |
| 2. | 機種 | | 可搬型乾式負荷試験装置 |
| 3. | 型式 | | L-6 |
| 4. | 最高耐用外気温 | ℃ | |
| 5. | 規格 | | JIS 他 |

| 機器仕様 | | | |
|------|---------|------|---------|
| 6. | 定格 | | |
| | 周波数 | Hz | 50/60 |
| | 電圧 | V | 200/400 |
| | 定格出力 | kVA | 75 |
| | 乾式出力 | kW | 60 |
| | リアクトル出力 | kVAr | — |
| | 力率 | | 1.0 |
| 7. | 負荷分解能 | | |
| | 乾式 | kW | 1 |
| | リアクトル | kVAr | — |

| ファン | | | | |
|-----|--------|----|-------------|----|
| | | Hz | 50 | 60 |
| 8. | 出力 | kW | 0.4 | |
| 9. | 電圧 | V | 200 | |
| 10. | 制御システム | | 強制空冷式 (圧力扇) | |
| 11. | 接続方式 | | | |

| 回路遮断機 | | | |
|-------|------------|---|--|
| 12. | 製造業者 | | |
| 13. | 型式 | | |
| 14. | 遮断電流 | A | |
| 15. | 相数 | | |
| 16. | 過電流防止タイプ | | |
| 17. | 過電流防止範囲 | A | |
| 18. | アース漏えい防止範囲 | A | |

Approved by:

| | | |
|--------|---|-------------------|
| (企業ロゴ) | 機器仕様表 乾式負荷試験装置 200/400V, 50/60Hz – 75kVA | Doc.No: |
| | | Date 2016-04-27 |
| | | Rev |
| | | Page 2 / 2 |

| 環境 | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|----|----|
| 19. | 騒音 | Hz | 50 | 60 |
| | dBA @ 3m @ 90° to Airflow | dBA | 65 | |
| 20. | 風量 | m ³ /s | | |
| 21. | 上昇気温 | °C | | |

| 本体 | | | | |
|-----|--------|----|------|--|
| 22. | 固定方法 | mm | | |
| 23. | サイズ | | | |
| | 奥行 | mm | 845 | |
| | 横幅 | mm | 1040 | |
| | 高さ | mm | 1145 | |
| 24. | 重量 | kg | 250 | |
| 25. | 持ち上げ方法 | | | |

Approved by:
